

САХАЛИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»

693000 г. Южно-Сахалинск
ул. Амурская, 1, оф. 2

телефон: 8(4242) 72-30-43
конт.моб. 89242880280

« 29 » 04 2016 г.

исх. № 5/н

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБУДО «ДМШ № 1 города Южно-Сахалинска»

Объект социальной инфраструктуры Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска» доступен условно (ДУ).

Обоснование решения о состоянии доступности объекта

МБУДО «ДМШ № 1» находится в оперативном управлении и не имеет собственной территории.

Юридический адрес и местонахождение МБУДО «ДМШ № 1»: город Южно-Сахалинск, планировочный район Луговое, ул. Комарова, д. 13А.

Объект МБУДО «ДМШ № 1» является приспособленным к МБДОУ Д/С № 9 «Чебурашка» и занимает часть 2-х этажного здания.

Год постройки здания – 1974; последнего капитального ремонта – 2007.

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания.

Согласовано строительство нового здания «Детская школа искусств» согласно Плану мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования Городской округ «Город Южно-Сахалинск» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года в рамках Адресной инвестиционной программы Городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Имеется разрешение на строительство нового объекта: «Школа искусств» в городе Южно-Сахалинске. Зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования и право муниципальной собственности.

Решение об условной доступности принято
на основании исполнения следующих условий

- 1) Согласование с Сахалинской региональной организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- 2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- 3) оказание помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения (МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги в МБУДО «ДМШ № 1»;
- 3) использование индивидуальных технических средств (например, применение съёмного пандуса, установка поручней с двух сторон с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (завершающей частью длиной 0,3 м);
- 6) размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- 7) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации (установка кнопки вызова, нанесение рельефной (тактильной) полосы; нанесение контрастной окраски на первую и последнюю ступени и др.);
- 9) организация дистанционной формы получения услуги.

**Для адаптации необходимо решение
следующих организационных вопросов**

1. Обеспечение «универсального дизайна» при проведении мероприятий, связанных со строительством нового здания школы;
2. соблюдение регламентированного порядка при разработке, согласовании, утверждении и реализации проектной документации. Данный порядок определен Градостроительным кодексом РФ и системой документов в строительстве;
3. привлечение специалистов (экспертов) специализированной организации с правом участия в разработке доступной среды для инвалидов и других МГН при составлении проектно-сметной документации объекта нового строительства;
4. включение раздела «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к основным структурно-функциональным зонам объекта» в состав проектной документации объекта нового строительства;
5. разработка и включение специального раздела в проект с пояснительной запиской «Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов» при составлении проектной документации на строительство нового объекта.
6. С целью создания безбарьерной среды в учреждении необходимо в полной мере исполнить требования по обеспечению беспрепятственного доступа на объект и по предоставлению услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения. В том числе, возможно применение ассистивных устройств (вспомогательных устройств и технологий) для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.

Для адаптации, в период работ, связанных с подготовкой проектно-сметной документации, строительством нового здания школы и ввода нового объекта в эксплуатацию, необходимо решение следующих организационных вопросов:

- 1) беспрепятственный доступ к учреждению МБУДО «ДМШ № 1»;
- 2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект МБУДО «ДМШ № 1», входа (выхода) из здания, в том числе с использованием кресла-коляски;
- 3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- 4) оказание помощи инвалидам и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги в МБУДО «ДМШ № 1»;
- 5) организация дистанционной формы получения услуги;
- 6) использование индивидуальных дополнительных технических средств (съёмного пандуса, поручней с двух сторон с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (завершающей частью длиной 0,3 м);
- 7) размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- 8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации (установка кнопки вызова, нанесение рельефной (тактильной) полосы; нанесение контрастной окраски на первую и последнюю ступени и др.);
- 9) установка в зоне парковки (стоянки) автомобиля дорожный знак «Парковка для инвалидов»;
- 10) проведение в зоне целевого назначения учреждения для оказания услуг инвалидам и другими МГН следующих работ:
 - расширение открытого дверного проема на входе в учреждение (до 1,20 м);
 - расширение открытого дверного проема в тамбуре (до 1,20 м);
 - расширение открытого дверного проема в туалетной комнате (до 1,20 м);
 - оснащение туалетной комнаты (на 1 этаже) поручнями;
 - приобретение подъемника (лестничного гусеничного мобильного Т09 «Roby») для подъема на второй этаж учреждения инвалида в кресле-коляске;
 - оборудование кабинета (учебного класса) на 1 этаже для индивидуальных занятий инвалидов и других МГН;

Председатель
СРОООО ВОИ



Д.Н.Холод